

Obecní úřad Běloutín  
Běloutín 151,753 64, Běloutín

---

Č. j.: 0840/2016/BĚL

V Běloutíně 29.11.2016

Oprávněná úřední osoba: Ing. Zdeněk Kettner

E-mail: belotin@belotin.cz

Telefon: 581612100

## V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Obecní úřad Běloutín, Běloutín 151, 753 64 Běloutín, jako příslušný speciální stavební úřad pro pozemní komunikace dle § 40 odstavce 5 písmena b) a § 16 odstavce 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **r o z h o d l** ve věci žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu „Výstavba a rekonstrukce chodníků a autobusového zálivu v Kunčicích“, realizovanou na stavební parcele č. 86, pozemkových parcelách č. 3/1, 44/1, 47, 49/1, 49/2, 89/3, 107, 108, 117, 119, 181/1, 181/2, 184/1, 207/2, 207/3, 223, 224, 423/1, 424/5, 424/4, 424/6, 424/7, 425/1, 425/6, 425/4, 426/25, 426/26 a 426/24, všechny v k. ú. Kunčice, podané dne 23.05.2016 stavebníkem obec Běloutín, IČO 00301019, se sídlem Běloutín 151, 753 64 Běloutín, **t a k t o** :

stavba

### „Výstavba a rekonstrukce chodníků a autobusového zálivu v Kunčicích“

realizovaná na stavební parcele č. 86, pozemkových parcelách č. 3/1, 44/1, 47, 49/1, 49/2, 89/3, 107, 108, 117, 119, 181/1, 181/2, 184/1, 207/2, 207/3, 223, 224, 423/1, 424/5, 424/4, 424/6, 424/7, 425/1, 425/6, 425/4, 426/25, 426/26 a 426/24, všechny v k. ú. Kunčice,

se podle ustanovení § 115 stavebního zákona

### p o v o l u j e

v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

#### Popis stavby

V rámci stavby dojde k vybudování míst pro přecházení, které budou dle normy označeny hmatovou dlažbou. Dále se jedná o vybudování autobusového zálivu. Nově budou osazeny silniční obrubníky BO 15/25 s fází 15 cm. V místech vjezdů bude při styku s vozovkou osazen obrubník BO 15/15 s fází 4 cm. Chodníky budou lemovány obrubníky BO 10/25 s fází 6 cm a budou tvořit umělou vodící linii. Plochy dotčené stavbou budou po dokončení stavby upraveny. Dotčená silniční vozovka přefrézována a zalita asfaltovou zálivkou, travnaté plochy znovu osety. Celková délka chodníku je 1042,5 m. Chodník je navržen jako dvoupruhový (2x0,75 m). Chodník je lemován při styku se zelení zapuštěnými betonovými obrubníky BO 10/25. Protilehlá strana chodníku je lemována betonovým obrubníkem BO 10/25 s fází 6 cm z důvodu vytvoření umělé vodící linie. V místě pro přecházení je použit betonový obrubník BO 15/15 s fází 2 cm.

## Konstrukční skladby ploch

Chodník a zastávkový ostrůvek je navržen v konstrukční skladbě:

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| - zámková dlažba                      | 60 mm        |
| - lože – drť frakce 4-8 mm            | 40 mm        |
| - <u>podkladní štěrkodrt' ŠD 0-63</u> | 180 – 200 mm |
| celkem                                | 280 – 300 mm |

Vjezdy jsou navrženy v konstrukční skladbě:

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| - zámková dlažba                      | 80 mm        |
| - lože – drť frakce 4-8 mm            | 40 mm        |
| - podkladní vrstva z KSC I            | 120 mm       |
| - <u>podkladní štěrkodrt' ŠD 0-63</u> | 180 – 200 mm |
| celkem                                | 420 – 440 mm |

Odvodnění plochy chodníku a vjezdu je řešeno příčným a podélným spádem do přilehlé zeleně nebo na komunikace a odtud do stávajících uličních vpustí.

## **Základní údaje o stavbě**

Stavebník: obec Běloutín, IČO 00301019, se sídlem Běloutín 151, 753 64 Běloutín  
Projektant: NELL PROJEKT, s. r. o., Plesníkova 5559, 760 05 Zlín, Ing. Karel Kuchař, ČKAIT – 1201499  
Zhotovitel: dle výběrového řízení  
Dokončení stavby: 12/2018

## **Stavební povolení se vydává za předpokladu splnění následujících podmínek:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení; případné změny nesmí být provedeny bez povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství.
3. Při provádění stavby musí být dodrženy Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.
4. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, který je oprávněn k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Bude vybrán na základě výběrového řízení stavebníkem a před zahájením prací bude oznámen speciálnímu stavebnímu úřadu.
5. Stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu oznámí termín zahájení stavby, osobu vykonávající technický dozor stavebníka a předloží harmonogram stavby, podle něhož budou stavební práce prováděny.
6. V dostatečném časovém předstihu budou vlastníci, příp. nájemci stavbou dotčených pozemků informováni o termínu zahájení stavby.
7. Staveniště bude zřízeno tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět, nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, ohrožování bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci. Před zahájením stavby bude předáno staveniště se zadokumentováním jeho stavu.
8. Stavbou budou dotčeny nebo dojde k přiblížení stávajícím sítím technické infrastruktury, jak vyplývá z vyjádření vlastníků (správců) inženýrských sítí, přiložených podmínek nebo přiložených situací:
  - a) Česká telekomunikační infrastruktura a. s., ze dne 27.04.2016, č. j. 596686/16,
  - b) RWE Distribuční služby, s. r. o., ze dne 19.04.2016, zn. 5001281340,
  - c) Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., ze dne 03.11.2016, zn. 2016/0000/PVH/517,
  - d) ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 30.03.2016, zn. 1083724294,jež jsou součástí projektové dokumentace, a které budou při realizaci stavby respektovány.

Stavebník je povinen jim oznámit nejméně 15 dní předem započetí stavebních prací. Případné nezbytné činnosti je stavebník povinen vlastníkům (správcům) včas oznámit a vyžádat si jejich odborný dozor. Taktéž bude ohlášeno ukončení prací s přejímkou dotčených zařízení včetně pořízení písemného zápisu, který bude sloužit pro kolaudaci stavby.

9. Před zahájením stavebních prací bude na staveništi vytyčena poloha veškerých dotčených sítí technického vybavení a s tímto vytyčením musí být prokazatelně seznámeni pracovníci stavebního podnikatele, kteří budou provádět stavební práce. Vytyčení sítí bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců) v souladu s jejich vyjádřením. O vytyčení bude proveden zápis do stavebního deníku nebo příslušný protokol, který bude doložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Při provádění stavby bude zabezpečena jejich ochrana před poškozením a to i třetí osobou. Stávající zařízení v provozování či správě sítí technické infrastruktury budou po dobu stavby trvale přístupné pro opravy, údržbu a příjezd vozidel, nad vedením bude dodržen zákaz zřizovat skládky, pojezd těžké techniky.
10. Vyskytnou-li se při provádění zemních prací podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců.
11. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení a zahrnovat činnosti, které jsou v ochranných pásmech zakázané, zajistí stavebník před zahájením takových prací písemný souhlas s činností v ochranném pásmu od příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy nebo vodárenského zařízení.
12. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených ve vyjádření Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí ze dne 19.04.2016, č. j. OSUZPD/4242/16, tj. při realizaci bude zajištěna ochrana stávajících stromů před poškozením a to dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních prvků při stavebních pracích. Odpady, které vzniknou realizací stavby, musí být roztříděny dle jednotlivých druhů a kategorií. Využitelné odpady budou předány oprávněné osobě k recyklaci a následnému využití tak, aby byla splněna Hierarchie způsobů nakládání s odpady dle § 9a zákona o odpadech. Ostatní nevyužitelné odpady budou předány oprávněné osobě v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích právních předpisů. Při kolaudaci budou předloženy doklady o nakládání s odpady.
13. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených v závazném stanovisku Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí ze dne 20.06.2016, č. j. OSUZPD/5657/16-3 (souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona, tj. při realizaci stavby zajistit ochranu podzemních a povrchových vod před kontaminací látkami závadným vodám ve smyslu § 39 vodního zákona, např. ropnými úkapy ze stavebních a dopravních prostředků, které mohou být používány jen v dobrém technickém stavu. Realizovanou stavbou nesmí dojít ke zhoršení jakosti povrchových a podzemních vod, ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě. Mostní profil navrhnout v souladu s vyhláškou č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla. K PD doložit hydraulický výpočet. K zajištění průkaznosti pro výpočet použít metodu ustáleného nerovnoměrného proudění na základě dostatečného zaměření koryta pod nebo nad lávkou. Základové opěry konstrukce lávky osadit min. 1 m od zadní strany opěrných zdí. Tuto skutečnost okótovat v detailu a současně do detailu zapracovat skutečný stav koryta a stávajícího opevnění. Stávající zábradlí na opěrných zdech upravit a nově ukotvit, aby odpovídalo bezpečnostním předpisům. PD s podrobným řešením lávky, včetně opěr, předložit správci povodí (Povodí Odry, s. p.) k odsouhlasení.
14. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených v závazném stanovisku Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí ze dne 20.04.2016, č. j. OSUZPD/5203/16, (souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu), tj. před zahájením stavebních prací zajistí investor zřetelné vyznačení hranic odnímaného území, aby nedošlo k neoprávněnému záboru zemědělské půdy. V souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) je povinen investor zaplatit odvod pro záměr uvedený v tomto souhlasu. Investor musí orgánu ochrany

ZPF příslušnému k rozhodnutí o odvodech, doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas podkladem, a to do 1 roku ode dne jeho platnosti. Investor písemně oznámí zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením. Dojde-li ke změně v osobě povinného k platbě odvodů, je nový povinný k platbě odvodů dle § 11 odst. 6 zákona povinen oznámit a doložit orgánu ochrany ZPF, který vydal souhlas s odnětím, a orgánu ochrany ZPF příslušnému k rozhodnutí o odvodech tuto změnu, a to do 1 měsíce od této změny. Investor zajistí zaměření a zaregistrování stavby na příslušném katastrálním úřadě. Investor podle ustanovení § 11a odst. 3 zákona je povinen dle ustanovení § 11 odst. 5 zákona orgánu ochrany ZPF oznámit změnu způsobu využití a doložit kopii k provedení změny, a to do 1 měsíce od této změny. Žadatel učiní opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt. Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů. Vzhledem k tomu, že v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 zákona, je platnost uděleného souhlasu totožná s platností příslušného rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů, jehož se tento souhlas stal součástí, oznámí investor do 5 pracovních dnů nabytí právní moci tohoto rozhodnutí orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Tímto souhlasem zůstávají nedotčena majetková práva vlastníků pozemků a státem chráněné zájmy uživatelů.

15. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených ve stanovisku Povodí Odry, s. p. ze dne 23.03.2016, zn. 03969/9232/841/2016, tj. stavbou lávky nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě, mostní profil je nutno navrhnout v souladu s vyhláškou 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla, ze které vyplývá, že návrhový průtok pro mostní objekt nesmí být menší než návrhový průtok upraveného úseku toku nad mostním profilem. Volná výška mezi úrovní hladiny při návrhovém průtoku a spodní hranou mostovky nesmí být menší než 0,5 m. K PD doložit hydraulický výpočet. K zajištění průkaznosti pro výpočet použít metodu ustáleného nerovnoměrného proudění na základě dostatečného zaměření koryta pod lávkou (v případě říčního proudění) nebo nad lávkou (v případě bystřinného proudění). Zaměřený úsek by měl mít délku rovnu minimálně pěti šířkám koryta toku v místě jeho plánovaného křížení s lávkou a počet zaměřených profilů by měl být alespoň 5 až 10. Proudění mostním objektem je nutno počítat jako přepad přes širokou korunu. Základové opěry pro konstrukci lávky budou osazeny min. 1 m od zadní strany opěrných zdí – bude kótováno v detailu, rovněž bude do detailu lávky zapracován skutečný tvar koryta a stávající opevnění. Stávající zábradlí na opěrných zdech vodního toku bude upraveno z důvodu vybudování lávky a nově ukotveno, aby odpovídalo bezpečnostním předpisům.
16. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených ve stanovisku Správy silnic Olomouckého kraje, p. o. ze dne 19.02.2016, zn. SSKO CE – 3358/2016 7.12.8/V5, tj. v případě, že v rámci stavby budou upravovány sjezdy, musí být provedeny v souladu s § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích; v místech, kde dojde k výměně stávajících nebo zřízení nových obrub podél krajské komunikace a bude nutný zásah do silnice, bude vozovka zařezána rovnoběžně s obrubou v šířce min. 0,5 m (bez jakýchkoliv výřezů), bude provedeno odstranění asf. vrstvy v tl. 5 cm a znovupoložení obrusné vrstvy v tl. 5 cm, veškeré vzniklé styčné spáry budou prořezány a zality pružnou asfaltovou zálivkou (v místech, kde bude chybět konstrukce vozovky, bude doplněna i tato konstrukce). Rozsah této úpravy bude stanoven přímo na místě stavby v průběhu provádění prací. Vzhledem k tomu, že v průtahu obce se podél obruby nachází odvodňovací řádek z kostek, bude tento dvojřádek zhotoven i podél nového chodníku. Stavbou nového chodníku nesmí dojít k narušení odtokových poměrů krajské silnice, vpusti musí být umístěny tak, aby byl zajištěn odtok povrchových vod ze silnice. V případě umístění nových silničních vpustí, budou použity vpusti od firmy Betonika Lobodice, vpusti budou osazeny mříží M1 D400, DIN 19583-13, rámem BEGU DIN 19583-9 D400. V případě, že si stavba nové části chodníku vyžádá přemístění stávajícího dopravního značení, toto značení bude přemístěno na náklady investora stavby a jeho umístění bude odsouhlaseno Policií ČR, DI Přerov. Stavebními pracemi nedojde k poškození a k nepovolenému zásahu do silničního tělesa, odvodňovacího zařízení, či příslušenství krajské silnice. Realizací stavebních prací nebude docházet ke znečišťování vozovky krajské silnice, v opačném případě musí investor provést neprodleně očištění. Na vozovku

krajské silnice nebude ukládán žádný stavební materiál, při provádění stavebních prací nesmí dojít k omezení silničního provozu. Pokud si stavební práce vyžádají omezení silničního provozu (i jen částečné) musí být dopravní značení odsouhlaseno Policií ČR, DI Přerov a povoleno příslušným silničním správním úřadem. Na veškeré práce, při nichž dojde k dotčení krajské silnice bude záruka 60 měsíců, po tuto dobu bude investor stavby průběžně a neprodleně zabezpečovat odstranění případných závad a uhrazovat následné škody, které by vznikly v důsledku těchto závad na uvedené silnici. Po zrealizování stavby nechá investor stavby zhotovit geometrický plán, koncept tohoto geometrického plánu, na základě kterého dojde k oddělení části pozemku, který se nachází pod chodníkem od vozovky, nám bude předložen ke schválení, popřípadě je možné se se zástupcem SSOK dohodnout a sejít se přímo na místě stavby, kde budou určeny hranice pozemku. Výše uvedenou stavbou nevzniknou SSOK p. o. žádné náklady.

17. Při provádění prací budou respektovány veškeré platné předpisy pro bezpečnost práce.
18. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu minimálně 10 dnů předem konání kontrolních prohlídek stavby, při nichž bude prováděna kontrola podstatných fází stavby. Kopie zápisů z kontrolních prohlídek stavby ve stavebním deníku, potvrzené osobou vykonávající technický dozor stavebníka a projektantem v rámci stavebního autorského dozoru, budou předloženy jako příloha žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
19. Všechna vyjádření a stanoviska správců sítí a dotčených orgánů, která budou v době zahájení stavebních prací neplatná, budou obnovena dle aktuálního stavu. Bez těchto aktualizací nesmí být stavební práce zahájeny.
20. Stavba bude dokončena do **31.12.2018**.
21. Po dokončení stavby požádá stavebník, tj. obec Běloutín, IČO 00301019, se sídlem Běloutín 151, 753 64 Běloutín, o vydání kolaudačního souhlasu na uvedenou stavbu a k žádosti doloží doklady dle ustanovení § 122 odst. 1 stavebního zákona.

#### **Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:**

Obec Běloutín, Běloutín 151, 753 64 Běloutín

#### **Odůvodnění**

Stavebník, tj. obec Běloutín, IČO 00301019, se sídlem Běloutín 151, 753 64 Běloutín, podal dne 23.05.2016 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „Výstavba a rekonstrukce chodníků a autobusového zálivu v Kunčicích“, realizovanou na stavební parcele č. 86, pozemkových parcelách č. 3/1, 44/1, 47, 49/1, 49/2, 89/3, 107, 108, 117, 119, 181/1, 181/2, 184/1, 207/2, 207/3, 223, 224, 423/1, 424/5, 424/4, 424/6, 424/7, 425/1, 425/6, 425/4, 426/25, 426/26 a 426/24, všechny v k. ú. Kunčice. Dnem doručení žádosti o stavební povolení bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad opatřením ze dne 10.11.2016, č. j. 416/2016/BĚL-1 oznámil podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení. Protože jsou speciálnímu stavebnímu úřadu známy poměry staveniště z jeho úřední činnosti a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil speciální stavební úřad podle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil lhůtu 10-ti dnů od doručení oznámení zahájení stavebního řízení pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek, popřípadě důkazů účastníků řízení s upozorněním, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Dále v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů od výše stanovené lhůty pro námitky účastníků řízení. Ve stanovených lhůtách nebyla uplatněna žádná závazná stanoviska dotčených orgánů, ani námitky, popřípadě důkazy účastníků řízení.

V rámci stavebního řízení speciální stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z hledisek podle ust. § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil stanoviska a připomínky. Přitom zjistil, že projektová dokumentace stavby, která byla ověřena osobou s příslušnou autorizací, splňuje obecné technické požadavky na komunikaci vyplývající z ust. § 16 – 36, části páté vyhlášky č. 104/1997

Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů s odkazem na související české technické normy. Obsah a rozsah předložené projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení je v souladu s Přílohou č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Územní rozhodnutí na dílčí část stavby vydal Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení stavební úřad dne 27.06.2016 pod č. j. OSUZPD/4602/16-8, rozhodnutí nabylo právní moci. Souhlas speciálnímu stavebnímu úřadu podle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení stavební úřad dne 01.08.2016 pod č. j. OSUZPD/9765/16-3. Speciální stavební úřad zjistil, že projektová dokumentace je zpracována v souladu se záměry územního plánování. Speciální stavební úřad ověřil účinky budoucího užívání stavby. Při posuzování účinků budoucího užívání stavby speciální stavební úřad vycházel zejména z předložené projektové dokumentace stavby zpracované oprávněnou osobou ve smyslu stavebního zákona s přihlédnutím k ust. § 158 a 159 stavebního zákona, do stavebního řízení doložených podkladů a zejména závazných stanovisek, rozhodnutí, případně jiných opatření dotčených orgánů, které chrání v řízení veřejné zájmy podle zvláštních předpisů. Předložená vyjádření, stanoviska, rozhodnutí a jiná opatření dotčených orgánů, uplatněná ve stavebním řízení, byla souhlasná a vzájemně si neodporovala. Uskutečněním stavby nebo jejím užíváním tak nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o pozemních komunikacích, prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu, stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provádění a dalšími zvláštními předpisy zejména na úseku ochrany životního prostředí.

Speciální stavební úřad se zabýval i tou otázkou, zda bude při provádění stavby zajištěna ochrana veřejných zájmů. Ze žádosti speciální stavební úřad zjistil, že stavba bude provedena dodavatelským způsobem, který v sobě zahrnuje naplnění výše uvedených zájmů.

Před vydáním rozhodnutí si speciální stavební úřad ověřoval skutečnosti rozhodné pro vydání stavebního povolení pomocí dálkového přístupu, nahlédnutím do evidence katastru nemovitostí.

Speciální stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu účastníků řízení ve smyslu ust. § 109 stavebního zákona. V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemeni k pozemku. Dále bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví sousedního pozemku nebo stavby na něm a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemeni k sousednímu pozemku.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení, s ohledem možného dotčení jejich práv, vycházel speciální stavební úřad zejména z rozsahu povolované stavby na pozemcích určených v územním rozhodnutí o umístění stavby, odstupů stavby od hranic pozemků a staveb na nich, možnostech a způsobu zásobování stavby materiálem, a možných vlivů provádění stavby na sousední pozemky a stavby (např. prašnost, hluchost, nutnost provedení stavby ze sousedního pozemku apod.), možných vlivů realizované stavby na sousední pozemky a stavby. Na základě výše uvedeného dospěl speciální stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší (vedle stavebníka) společnostem Česká telekomunikační infrastruktura a. s., RWE Distribuční služby, s. r. o., (GridServices, s.r.o.), Vodovody a kanalizace Písek, a. s., ČEZ Distribuce, a. s., Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Povodí Odry, s. p., Státní pozemkový úřad, dále Romanu Křenkovi, Vladimíru Němcovi, Přemyslu Pečeňovi, Andree Pečeňové

a vlastníkům sousedních nemovitostí, tj.:

- pozemková parcela parcelní číslo 343/5 v kat. území Kunčice
- pozemková parcela parcelní číslo 343/4 v kat. území Kunčice
- pozemková parcela parcelní číslo 305/1 v kat. území Kunčice
- pozemková parcela parcelní číslo 130 v kat. území Kunčice
- pozemková parcela parcelní číslo 128 v kat. území Kunčice
- pozemková parcela parcelní číslo 126 v kat. území Kunčice
- pozemková parcela parcelní číslo 124 v kat. území Kunčice
- pozemková parcela parcelní číslo 123/1 v kat. území Kunčice
- pozemková parcela parcelní číslo 121/1 v kat. území Kunčice
- pozemková parcela parcelní číslo 120/1 v kat. území Kunčice

- [illegible]

- stavební parcela parcelní číslo 120/6 v kat. území Kunčice
- stavební parcela parcelní číslo 115 v kat. území Kunčice
- stavební parcela parcelní číslo 180 v kat. území Kunčice
- stavební parcela parcelní číslo 106 v kat. území Kunčice
- stavební parcela parcelní číslo 203 v kat. území Kunčice
- stavební parcela parcelní číslo 208 v kat. území Kunčice
- stavební parcela parcelní číslo 220 v kat. území Kunčice
- stavební parcela parcelní číslo 221 v kat. území Kunčice
- stavební parcela parcelní číslo 50 v kat. území Kunčice
- stavební parcela parcelní číslo 51 v kat. území Kunčice
- stavební parcela parcelní číslo 251 v kat. území Kunčice
- stavební parcela parcelní číslo 267 v kat. území Kunčice
- stavební parcela parcelní číslo 269 v kat. území Kunčice
- stavební parcela parcelní číslo 273 v kat. území Kunčice
- stavební parcela parcelní číslo 277 v kat. území Kunčice

Speciální stavební úřad při přezkoumání žádosti o vydání stavebního povolení vycházel z následujících podkladů rozhodnutí doložených pro jeho vydání:

- informací o parcelách, katastrální mapy,
- projektové dokumentace v rozsahu stavebních objektů povolované stavby,
- smluv o právu provést stavbu a dalších příslušných smluv,
- Vyjádření Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí ze dne 19.04.2016, č. j. OSUZPD/4242/16,
- Územního rozhodnutí Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení stavební úřad ze dne 27.06.2016, č. j. OSUZPD/4602/16-08,
- Vyrozumění o nabytí právní moci rozhodnutí Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení stavební úřad ze dne 02.08.2016, č. j. OSUZPD/4602/16-11,
- Závazného stanoviska Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí ze dne 20.06.2016, č. j. OSUZPD/5657/16-3,
- Závazného stanoviska Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí ze dne 20.04.2016, č. j. OSUZPD/5203/16,
- Souhlasu Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení stavební úřad podle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 01.08.2016, č. j. OSUZPD/9765/16-3,
- Vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 18.04.2016, č. j. KUOK 36718/2016,
- Vyjádření Státního pozemkového úřadu ze dne 04.04.2016, zn. SPU 158 611/2016,
- Závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje ze dne 14.04.2016, č. j. KHSOC/07274/2016/PR/HOK,
- Závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje ze dne 15.11.2016, č. j. KHSOC/29340/2016/PR/HOK,
- Závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje ze dne 05.05.2016, č. j. HSOL-2100-2/2016,
- Vyjádření Vodovodů a kanalizací Přerov, a. s. ze dne 03.11.2016, zn. 2016/0000/PVH/517,
- Stanoviska Policie ČR, Dopravního inspektorátu Přerov ze dne 13.04.2016, č. j. KRPM-2246-184/ČJ-2016-140806,
- Závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR, Sekce ekonomické a majetkové, Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury ze dne 19.04.2016, zn. 65603/2016-8201-OÚZ-BR,
- Sdělení Správy silnic Olomouckého kraje, p. o. ze dne 19.02.2016, zn. SSOK CE – 3358/2016 7.12.8/V5,
- Stanoviska Povodí Odry, s. p. ze dne 23.03.2016, zn. 03969/9232/841/2016,



- vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a. s., ze dne 24.03.2016, č. j. 568180/16,
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a. s., ze dne 27.04.2016, č. j. 596686/16,
- stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 19.04.2016, zn. 5001281340,
- sdělení ČEZ ICT Services, a. s., ze dne 24.03.2016, zn. 0200427780 a ze dne 24.03.2016, zn. 0200427781,
- vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 24.03.2016, zn. 0100547057,
- vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 24.03.2016, zn. 0100547058,
- vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 30.03.2016, zn. 1083724294.

Z předložených podkladů a stanovisek dotčených orgánů a dalších posouzení speciální stavební úřad dospěl k závěru, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení. Požadavky a podmínky správců a vlastníků veřejné infrastruktury obsažené v doložených vyjádřeních, které se týkaly provedení stavby v rozsahu povolovaných stavebních objektů a jejich řádného užívání, byly zapracovány do podmínek pro provedení stavby ve výroku rozhodnutí a taktéž zapracovány do předložené projektové dokumentace k vydání stavebního povolení.

Speciální stavební úřad při posouzení žádosti stavebníka zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Jednotlivá stanoviska dotčených orgánů uplatněná ve stavebním řízení byla zvážena a využita při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí. Speciální stavební úřad stanovil i další podmínky, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů především z hledisek ochrany života a zdraví osob, ochrany životního prostředí, z hledisek minimalizace negativních vlivů stavební činnosti na okolí, z hledisek bezpečnosti práce a technických zařízení. Podmínky rovněž v nezbytné míře stanoví požadavky na provádění stavby z hlediska organizace výstavby ve vztahu k ochraně přírody a krajiny. Stanovenými podmínkami rozhodnutí zajistil speciální stavební úřad ochranu veřejných a soukromých zájmů účastníků řízení s důrazem na řádný průběh provádění stavby s ohledem na ochranu životního prostředí, ochranu sítí technického vybavení, bezpečnost práce při provádění stavebních prací, přístupu k nemovitostem apod.

Vzhledem k tomu, že v průběhu stavebního řízení speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 správního řádu odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Obecního úřadu Bělouh. O odvolání rozhoduje Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice.

Odvolání musí mít náležitosti dle § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek, v jehož důsledku nenastává právní moc rozhodnutí, vykonatelnost, ani jiné právní účinky.

Ing. Zdeněk Kettner  
samostatný referent

otisk úředního razítka

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je dnem doručení rozhodnutí.

Datum vyvěšení: .....

Datum sejmutí: .....

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení  
Razítko:

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí  
Razítko:

V elektronické podobě  
zveřejněno od: .....

V elektronické podobě  
zveřejněno do: .....

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění  
Razítko:

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění  
Razítko:

#### **Rozdělovník:**

##### **Účastníci řízení (doručení jednotlivě):**

- Obec Běloutín, Běloutín 151, 753 64 Běloutín
- Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
- Roman Křenek, Kunčice 24, 753 64 Běloutín
- Vladimír Němec, Kunčice 61, 753 64 Běloutín
- Přemysl Pečeň, Kunčice 61, 753 64 Běloutín
- Andrea Pečeňová, Kunčice 61, 753 64 Běloutín
- Povodí Odry, s. p., Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3

##### **Ostatní účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou):**

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín 4
- RWE Distribuční služby, s.r.o., (GridServices, s.r.o.), Plynářská 499/11, 657 02 Brno
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
- Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., Štřava 483/21, 750 02 Přerov

##### **Vlastníci sousedních pozemků (doručení veřejnou vyhláškou):**

- pozemková parcela parcelní číslo 343/5 v kat. území Kunčice
- pozemková parcela parcelní číslo 343/4 v kat. území Kunčice
- pozemková parcela parcelní číslo 305/1 v kat. území Kunčice
- pozemková parcela parcelní číslo 130 v kat. území Kunčice
- pozemková parcela parcelní číslo 128 v kat. území Kunčice
- pozemková parcela parcelní číslo 126 v kat. území Kunčice
- pozemková parcela parcelní číslo 124 v kat. území Kunčice
- pozemková parcela parcelní číslo 123/1 v kat. území Kunčice
- pozemková parcela parcelní číslo 121/1 v kat. území Kunčice
- pozemková parcela parcelní číslo 120/1 v kat. území Kunčice
- pozemková parcela parcelní číslo 120/3 v kat. území Kunčice

- [illegible]

- stavební parcela parcelní číslo 180 v kat. území Kunčice
- stavební parcela parcelní číslo 106 v kat. území Kunčice
- stavební parcela parcelní číslo 203 v kat. území Kunčice
- stavební parcela parcelní číslo 208 v kat. území Kunčice
- stavební parcela parcelní číslo 220 v kat. území Kunčice
- stavební parcela parcelní číslo 221 v kat. území Kunčice
- stavební parcela parcelní číslo 50 v kat. území Kunčice
- stavební parcela parcelní číslo 51 v kat. území Kunčice
- stavební parcela parcelní číslo 251 v kat. území Kunčice
- stavební parcela parcelní číslo 267 v kat. území Kunčice
- stavební parcela parcelní číslo 269 v kat. území Kunčice
- stavební parcela parcelní číslo 273 v kat. území Kunčice
- stavební parcela parcelní číslo 277 v kat. území Kunčice

**Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):**

- Obecní úřad Běloutín, Běloutín 151, 753 64 Běloutín

**Dotčené orgány státní správy a ostatní (doručení jednotlivě):**

- Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územ. odbor Přerov, Šířava 25, 750 02 Přerov 2
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, se sídlem v Olomouci, Územní pracoviště Přerov, Dvořákova 75, 750 11 Přerov
- Policie České republiky, KŘP OK, Dopravní inspektorát Přerov, U výstaviště 18, Přerov, 751 52 Přerov

spis

Ověřená projektová dokumentace stavby bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Žadatel je dle § 8 odst. 1 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozen od správního poplatku za vydání stavebního povolení.